

3.2.2. Vaste blusinstallaties – Automatisch Brandblussing

De componenten moeten conform de normen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Voor de componenten waar in de tabel geen toepasbare norm voorzien is, geldt dat ze moeten conform zijn met de normen gespecificeerd in de projectstudies (EN, CEA, NFPA, FM, NTN ANPI, enz.). Als een Europese norm gepubliceerd is, wordt deze verplicht en vervangt deze de andere referentiedocumenten.

In alle gevallen moet de traceerbaarheid (via markering) van alle elementen van de Installatie gewaarborgd zijn.

NORMES/STANDARDS/NORMEN	COMPOSANTS/COMPONENTS/ COMPONENTEN	DATE/ DATUM	Ed.
EN 12094-1 + NTN EN12094-1	Electrical control and delay devices	2003 2006	1
EN 12094-3	Manual triggering and stop devices	2003	
NTN 123-2	Control cabinets for diesel motor pump units	2015	
NTN 123-3	Control cabinets for electric motor pump units	2015	
NTN 112	Fixed extinguishing modules for boilers	2009	3
NTN 113	Fixed extinguishing modules for fryers	2008	3



003-TEST
003-INSP
003-PROD
Detailed scopes: www.BELAC.be

ISO/IEC 17025
ISO/IEC 17020
ISO/IEC 17065

Siège social / Maatschappelijke zetel : asbl **ANPI** vzw, Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming, B-1348 Louvain-la-Neuve
T +32 10 47 52 11 - F +32 10 47 52 70 - info@anpi.be

TVA-BTW BE 0881.685.755 - BNP PARIBAS FORTIS 001-4932519-48 - IBAN code BE11 0014 9325 1948 - BIC GEBABEBB - RPM/RPR Nivelles
www.anpi.be