

Bijlage 5.2.3: Specificaties voor toezicht op producten en systemen van rook- en warmteafvoer

5.2.3.1. Componenten gedekt door een Europese norm

5.2.3.1.1. Algemeen

Het toezicht verloopt zoals beschreven in de procedure CERT CAD PROC 007 J CONTROL BOSEC FD P IN 10483 F.

Dit toezicht omvat de visuele controles. De nodige Producten worden door de Auditeur bemonsterd bij zijn audits.

Dit toezicht bestaat uit 2 activiteiten:

- visuele controle van de gecertificeerde producten (1 maal per jaar);
- fabrieksaudit (1 maal per jaar), behalve indien de productielijn al gedekt is door een CE-CPR certificaat.

De werking van deze toezichtsactiviteiten is beschreven in de volgende secties.

5.2.3.1.2. Visuele controle

De visuele controle bestaat uit een identificatie van het gecertificeerd product ten opzichte van de initiële proeven of de laatste goedgekeurde wijziging. De auditeur baseert zich enerzijds op het bemonsterde product en anderzijds op het technisch certificatie dossier (testverslagen en voor de controle aangekondigde wijzigingen).

Elke wijziging aan het gecertificeerd product die de conformiteit van het product met de technische specificaties volgens dewelke de certificatie werd toegekend in het gedrang kan brengen, moet het voorwerp uitmaken van een analyse die eventueel kan uitmonden in de noodzaak om bepaalde proeven opnieuw te doen.

5.2.3.1.3. Fabrieksaudit

Als de productielijn die de gecertificeerde producten vervaardigt niet gedekt is door een CE-CPR certificaat, dan moet deze het voorwerp uitmaken van een dergelijke audit. De procedures en criteria zijn identiek aan deze die worden toegepast in het kader van een CE-CPR certificatie voor een brandmeldcomponent. De toezichtsmodaliteiten zijn beschreven in de procedure CERT CAD PROC 010 Z_O INIT_SURV FPC IN 10492 F.

5.2.3.1.4. Review van de toezichtsactiviteiten

Binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van het visueel toezichtsverslag of het fabrieksauditverslag stuurt de divisie certificatie het verslag, indien nodig samen met een aanvraag tot correctieve acties, naar de Certificaathouder. De Certificaathouder heeft dan 15 dagen om te reageren en 30 dagen om het op punt te stellen. In geval van een non-conformiteit vastgesteld binnen de 12 maanden die volgen op deze oppuntstelling, kan de frequentie van de toezichtsactiviteiten worden opgedreven gedurende een nader te bepalen periode.

In functie van de resultaten van de correctieve acties kunnen de volgende beslissingen genomen worden:

1. het behoud van het gebruiksrecht van het BOSEC-merk
2. de toepassing van een sanctie:
 - De waarschuwingsbrief. Deze vermeldt de correctieve acties die werden beslist door ANPI Divisie Certificatie,
 - Het tijdelijk verbod om het merk te gebruiken in afwachting van correctieve acties,
 - Het definitief verbod om het merk te gebruiken

5.2.3.2. Andere componenten

Voor de andere componenten:

- De toezichten verlopen zoals beschreven in de procedure CERT CAD PROC 007 J Control BOSEC FD P IN 10483 F
- Dit toezicht omvat enkel visuele controles.
- Dit toezicht is jaarlijks als de periodiciteit niet gepreciseerd is in de norm of de technische nota deel -C.
- De Producten nodig voor de controles worden bemonsterd door de Auditeur bij de audits.



- De producten worden ter plaatse gecontroleerd (opslagplaats). In geval van non-conformiteit worden ze bemonsterd door de Auditeur gemandateerd door ANPI met het oog op bijkomende controles.

Binnen een termijn van 20 werkdagen na ontvangst van het visueel toezichtsverslag of het fabrieksauditverslag stuurt de divisie certificatie het verslag, indien nodig samen met een aanvraag tot correctieve acties, naar de Certificaathouder. De Certificaathouder heeft dan 15 dagen om te reageren en 30 dagen om het op punt te stellen. In geval van een non-conformiteit vastgesteld binnen de 12 maanden die volgen op deze oppuntstelling, kan de frequentie worden opgevoerd naar bijkomende bemonsteringen van 5 producten gedurende een nader te bepalen periode.

In functie van de resultaten van de correctieve acties kunnen de volgende beslissingen genomen worden:

1. het behoud van het gebruiksrecht van het BOSEC-merk
2. de toepassing van een sanctie:
 - De waarschuwingsbrief. Deze vermeldt de correctieve acties die werden beslist door ANPI Divisie Certificatie,
 - Het tijdelijk verbod om het merk te gebruiken in afwachting van correctieve acties,
 - Het definitief verbod om het merk te gebruiken