



3.2.2. Systèmes fixes d'extinction (FFS) - Extinction Automatique Incendie (EAI)

Les composants doivent être conformes aux normes applicables spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Pour les composants pour lesquels le tableau ne contient pas de norme applicable, ils doivent être conformes aux normes spécifiées aux études de projet (EN, CEA, NFPA, FM, NTN ANPI, etc.). Lorsqu'une norme européenne est publiée, elle devient obligatoire et se subroge aux autres référentiels.

Dans tous les cas, la traçabilité (via marquage) de tous les éléments de l'Installation doit être assurée.

NORMES/STANDARDS/NORMEN	COMPOSANTS/COMPONENTEN/ COMPONENTEN	DATE/ DATUM	Ed.
EN 12094-1 + NTN EN12094-1	Electrical control and delay devices	2003 2006	1
EN 12094-3	Manual triggering and stop devices	2003	
NTN 123-2	Control cabinets for diesel motor pump units	2015	
NTN 123-3	Control cabinets for electric motor pump units	2015	
NTN 112	Fixed extinguishing modules for boilers	2009	3
NTN 113	Fixed extinguishing modules for fryers	2008	3